

Tiedote käyttäjille ja henkilöstölle  
Kuljun terveyskeskus

## Kuljun terveyskeskus

Aikaisemmassa tiedotteessa mainittiin, että konsultilta pyydetään erillistä lausuntoa työskentelyolosuhteista kohteella.

### Kooste lausunnon johtopäätöksistä

”Tehtyjen tutkimusten ja korjaustöiden perusteella esitetään, että Kuljun terveysaseman 1. kerroksen hammashoidon tiloissa tavanomaisesta poikkeava altistumisolosuhde on mahdollinen. ”

### Sisäilmasto-olosuhteiden säännöllinen seurata

Tämän johdosta tulee rakennuksen sisäilmasto-olosuhteita seurata jatkuvasti siihen saakka, kunnes rakennuksen käyttö päättyy tai rakennukseen suoritetaan mittavampia, rakenteisiin kohdistuvia korjaustoimenpiteitä.

### Kirjallinen seurantasuunnitelma– seurantamittaukset ja -selvitykset vuosittain

Jatkotoimenpiteenä tulee rakennukseen laatia erillinen kirjallinen seurantasuunnitelma, jossa arvioidaan tarkemmin tarvittavat seurantamittaukset ja -selvitykset. Vähintäänkin seurantamittauksia tulee tehdä vuosittain sisätilojen ja ulkoilman välisten painesuhdemittausten selvittämiseksi jatkuvatoimisilla mitta- laitteilla (jatkuvan ylipaineisuuden varmistaminen).

### Päätelaitteiden tarkastaminen sekä käyttäjien oireiden seuranta

Lisäksi tulee selvittää voivatko tuloilman päätelaitteet edelleen toimia tietyissä tiloissa sisäilman teollisten mineraalivillakuitujen lähteinä. Myös tilojen käyttäjien sisäilmasto-olosuhteita ja mahdollisia oireita tulee seurata riittävän kattavasti.

### Lempäälän seurantasuunnitelma kohteelle

Tilat ja rakennuttaminen hankkii kohteelle jatkuvatoimisen olosuhdeseurantalaitteiston, mikä on ulkopuolisessa jatkuvassa etävalvonnassa. Tällä pystytään varmentamaan tilojen olosuhdeseuranta jatkuvasti.

Lisäksi huoltopalvelujen työntekijät perehdytetään käyttämään kohteen etäseurantaa, jolloin pystytään myös tarkastamaan olosuhdetilanne reaaliaikaisesti mahdolliset vikailmoitukset huomioiden. Päätelaitteiden kuitumahdollisuus tarkastetaan ja tehdään asialle tarvittavat toimenpiteet.

### **Lisätieto:**

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.