

Tiedote henkilöstölle ja vanhemmille
Mansikkamäki

Mansikkamäki

Tilat ja rakennuttaminen on suorittanut kohteella tarkastuskäynnin.

Jänöjen ulko-oven läheisyydessä olevan mikrobiperäinen hajun lähde paikannettiin tulevan julkisivun ikkunoiden väleissä olevasta levytyksestä. Ikkunavälien avaaminen ja rakenteen tarkastaminen otetaan työn alle pikimmiten. Kohteen ilmanvaihdon raitisilman otto sijaitsee samalla alueella. Täten tuloilman kautta voi myös talon sisälle kulkeutua hajuja ulkoa ilmanvaihdosta.

Ilmanvaihtokoneeseen on tilattu aktiivihiihisuodattimet, mitkä poistavat hajuja ja epäpuhtauksia tuloilmasta. Tällä hetkellä koneessa on käytössä suodattimet, mitkä poistavat vain epäpuhtauksia mutta ei hajuja eikä kaasuja. Kun rakenneavaukset on tehty ja asiaa tarkemmin päästy määrittämään, päätetään tarvittavat jatkotoimet.

Kohteelle on myös pyydetty Sirate Groupilta tarkastus missä tehdään merkkiainekokeet rakenteiden ilmanpitävyyden tarkastamiseksi. Työt tullaan suorittamaan 7-8.12.2021. Työt kohteella aloitetaan klo 16 alkaen.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.