

Tiedote asiakkaille ja henkilöstölle
Toimintakeskus

Lempäälän toimintakeskus

Tehdyt tutkimukset ja toimenpiteet:

Kohteeseen on tehty perusteelliset sisäilman- ja kosteustekniset kuntotutkimukset vuonna 2019 Sirate group Oy:n toimesta aiempien oireilujen pohjalta. Näistä tutkimustuloksista saatuja toimenpidesuosituksia on toteutettu sisäilman laadun parantamiseksi.

Toimenpiteistä huolimatta kohteella on sisäilmaoireilut jatkuneet, minkä vuoksi keväällä on käyty tekemässä kunnan tilat- ja rakennuttamisyksikön toimesta muutamia rakenne avauksia, missä ei havaittu mitään mikä olisi selittänyt oireilua. Samalla kohteeseen asennettiin sisäilmaolosuhdeanturit, millä voidaan tarkkailla kohteen painesuhteita, lämpötilaa, hiilidioksidia ja tvoc-arvoja. Näidenkään avulla ei olla saatu selvyyttä oireiluihin koska antureiden mukaan olosuhteen ovat juuri halutun mukaiset ja kaikki arvot noudattaa sisäilmasto-olosuhteiden (s2) arvoja.

Tulevat toimenpiteet

Syksyllä lomakauden jälkeen tullaan kohteelle tekemään jatkotutkimuksia, mitä mietitään yhdessä konsultin kanssa. Näistä tiedotetaan erikseen.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.