

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Kuokkalan koulu

Kuokkalan koulu

Lukuvuotena 2021-2022 Kuokkalan vanhalla puolella ilmoitettiin sisäilmaoireilusta. Asiaa käsiteltiin sisäilmaydinryhmässä ja toimenpiteenä alakerran tilat suljettiin pois käytöstä, tilat alipaineistettiin muihin tiloihin nähden ja ilmareitit muihin tiloihin tiivistettiin. Näin voitiin varmistaa, että mahdollisia epäpuhtauksia alapohjan kosteuksiin liittyen ei pääse kulkeutumaan käytössä oleviin tiloihin. Kesän aikana alakertaan vievien rappujen alunen siivottiin vanhoista pahrilaatikoista pois ja myöskin alipaineistettiin.

Kesän aikana on noussut esille vuonna 2018 tehdyssä terveystarkastuksessa mainittu ”Koulurakennuksista tulisi teettää kokonaisvaltainen kuntoarvio”. Terveystarkastaja on selventänyt, että tällä tarkoitetaan rakenteiden kuntoon liittyvää tarkastusta rakennuksen kunnossapitämiseksi, ei sisäilmatutkimuksia. Terveystarkastaja suosittaa kuntoarvioita tehtäväksi yleisesti tämän ikäisten rakennusten kohdalla.

Kesän aikana käytiin myöskin kohteella ylimääräisellä tarkastuskäynnillä terveystarkastajan kanssa. Käynnillä ei havaittu opetustiloissa mitään sellaisia poikkeavuuksia, mitkä johtaisivat toimenpiteisiin. Terveystarkastajan suosittelema kuntokartoitus tullaan teettämään kuluvan lukuvuoden aikana.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle. Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.