

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Sääksjärven koulu

Sääksjärven koulu

Sääksjärven koululla on syksyn aikana havaittu sisäilman etävalvontajärjestelmässä kohonneita hiilidioksidiarvoja. Asiaa selvittäessä kävi ilmi, että tilojen tulokone on käynyt puolella teholla. Kone muutettiin käymään täydellä teholla 3.10.2022. Arvot eivät ole kuitenkaan ylittäneet asumisterveys ohje 1500ppm raja-arvoa.

Hiilidioksidin suuri pitoisuus sisäilmassa voi aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon alenemista.

Asiasta voi lukea lisää kunnan nettisivuilta:

Etusivu / Lempäälä-tietoa / Organisaatio / Kunnan tilat, kunnossapito ja rakentaminen / Sisäilma-asiat -->
Oikeasta reunasta lisätietoa --> kiinteistönhoidon ohjeistuksia

Näiden havaintojen perusteelle ruvettiin suunnittelemaan myöskin koneen tehomuutoksia, tutkitaan koneen tilanne ja mietitään mitä muutoksia kone vaatii ilmanvaihdon tehostamiseksi.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esimiehelle.
Esimies välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.