

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle  
Kuokkalan koulu

## Kuokkalan koulu

Kuokkalan koululle tehtiin tammikuussa 2023 korjaustarveselvitys, missä tutkittiin rakenteet ja selvitettiin niiden kunto sekä mahdollinen korjaustarve tulevia suunnitelmia huomioiden.

Tutkimuksissa selvisi, että koulun vanhoissa ulkoseinärakenteissa on käytetty tervapaperia, mikä sisältää PAH-yhdisteitä. Paperia havaittiin opetustilassa nro109 ja aulatilassa nro125. Koululle tehdään 5–6.6.2023 ilmanäytteenotot, millä selvitetään, välittyykö tervapaperista luokkien sisäilmaan jotain yhdisteitä mahdollisen sisäilmavaikutuksen arvioimiseksi. Tutkimukset tekevät Afry Buildings Finland, joka teki myös korjaustarveselvityksen. Tutkimustuloksista tiedotetaan erikseen.

Lisäksi tutkimuksissa selvisi, että liikuntasalin rakenteista puuttuu höyrynsulku rakenneavaus kohdista, verrattuna alkuperäisiin rakennesuunnitelmiin. Tilojen saneeraaminen höyrynsulun osalta otetaan työlliställe seuraaville vuosille. Tämä löydös ei edellytä välittömiä korjaustoimenpiteitä

Löydetyt puutteet ovat tyypillisiä ikäkauden rakenteet huomioiden. Tiloissa voidaan jatkaa toimintaa

### **Lisätietoa:**

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.