

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Kuljun tiilikoulu

Kuljun tiilikoulu

Kuljun tiilikoululle tehtiin viime keväänä seurantamittauksia kuitujen osalta. Muutamassa näytteessä havaittiin tuloksissa poikkeavuutta. Tulosten perusteella kiinteistöllä toteutettiin tehosiivous ja otettiin kuitujen uusintamittaukset siivouksen jälkeen.

Seurantamittaukset tehtiin luokkiin koulun päätyttyä kesäkuun 2023 alussa. Uusintamittausten tuloksissa opettajien huone ja luokka 2a ylittivät niukasti sallitut raja-arvot. Raja-arvo on 0,20kpl/cm², kun ylittyneissä tuloksissa saatu arvo oli 0,21kpl/cm².

Aikaisemmissa näytteissä kuitujen määrä oli 0,3–0,7kpl/cm².

Kohteessa voi jatkaa työskentelyä normaalisti. Tilat ja rakennuttamisen yksikkö jatkaa selvitystä siihen, mistä kuidut voivat olla peräisin.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.