

Tiedote vanhemmille ja henkilöstölle
Kuokkalan koulu

Kuokkalan koulu

Kuokkalan koululle tehtiin tammikuussa 2023 korjaustarveselvitys, missä tutkittiin rakenteet, selvitettiin rakenteiden kunto sekä mahdollinen korjaustarve.

Tutkimusten perusteella tehtiin kesällä seuraavia jatkotoimia:

PAH-yhdiste mittaukset

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Kuokkalan vanhan koulun vanhoista ulkoseinärakenteista mahdollisesti sisäilmaan haihtuvien PAH-yhdisteiden vaikutus sisäilmaan. Mittaukset tehtiin tiloihin OT109 ja AULA125, jonka seinien sisäpinnat ovat osin alkuperäisen rakennusosan vanhojen ulkoseinien ulkopintoja. Lisäksi tehtiin vertailumittaus tilasta OT112. Mittaukset tehtiin kesäkaudella 2023.

Sisäilman PAH-yhdistepitoisuudet eivät tutkituilla alueilla ylittäneet niille asetettuja toimenpiteiden raja-arvoja.

Rakenneavaus tuulikaapin varastossa

Lisäksi kesällä avattiin vanhan osan tuulikaapin varaston seinää, joka rajoittuu opetustilaan 106. Avaaminen tehtiin varastossa olevan mikrobiperäisen hajun lähteen selvittämiseksi.

Avauskohdasta otettujen näytteiden perusteella päädyttiin uusimaan kyseisen kohdan vanhat rakenteet. Mikrobivaurioituneet rakenteet on poistettu. Rakenne on ollut aikanaan vanhaan ulkoseinää.

Jatkotoimenpiteet

Tiloissa voidaan jatkaa toimintaa. Tiloissa on tyypillisiä puutteita ikäkauden rakenteet huomioiden.

Tiloihin on aloitettu hankesuunnittelu laajan peruskorjauksen osalta yhdessä tutkimusten tehneen suunnittelutoimiston kanssa. Peruskorjaus on tavoite tehdä vaiheittain tulevien vuosien aikana.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.