

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUTTAMINEN TIEDOTTAA
Mansikkamutkan päiväkodin käyttäjille

Tiedote: Mansikkamutkan päiväkodin sisäilmatutkimusten tilanpäivitys

Helmi–maaliskuussa 2025 Mansikkamutkan päiväkodissa tehtiin lisätutkimuksia aiempien, vuoden vaihteessa 2024–2025 tehtyjen sisäilmatutkimusten jatkoksi. Tavoitteena oli selvittää rakennuksen paine-erojen vaikutusta sisäilman laatuun sekä mahdollisia kuitulähteitä ilmanvaihtojärjestelmästä.

Tutkimusten tulokset:

- Paine-eroseurannan perusteella rakennuksen paine-ero ulkoilmaan nähden vaihteli lievän ali- ja ylipaineen välillä. Seurannan perusteella paine-ero ulkoilmaan nähden ei vaikuta merkittävästi kuitujen kulkeutumiseen sisäilmaan rakenteiden sisältä.
- Ilmanvaihtojärjestelmästä otettujen kuitunäytteiden perusteella ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole merkittävää määrää kuituja eikä järjestelmässä ole kuitulähteitä.
- Tilassa 107 aiemmin havaittu kuitupitoisuuden ylitys arvioidaan johtuvan alaslasketun katon rikkoutuneista akustolevyjen reunaosista.

Tulevat toimenpiteet:

- Tilassa 107 pinnoitetaan rikkoutuneet akustolevyjen reunaosat tai vaihdetaan levyt uusiin.
- Sen jälkeen tiloissa tehdään perusteellinen siivous.
- Siivouksen jälkeen otetaan uusintanäytteet 14 vuorokauden kuitulaskeumasta varmistamaan toimenpiteiden vaikutus.

Yleishuomioita:

- Tilojen siivottavuuteen pyydetään kiinnittämään huomiota. Erityisesti tulisi pitää tasot ja pinnat mahdollisimman vapaina.
- Tiloissa voidaan jatkaa toimintaa normaalisti.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.