

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUTTAMINEN TIEDOTTAA Hakkarin koulun käyttäjille

Jopo-luokka ja tekstiilityöluokka – tutkimustulokset ja käyttöä turvaavat toimenpiteet keväällä 2025

JOPO- ja tekstiilityöluokissa on havaittu poikkeavaa hajua, ja keväällä 2025 tehdyissä tutkimuksissa todettiin mikrobivaurioita ulkoseinärakenteissa sekä ilmapuotoja ulkoseinän eristetilan ja sisäilman välillä. Lisäksi havaittiin kosteutta ulkoseinissä ja puutteita sadevesien ohjauksessa. Tutkimuksen toteutti Sirate Group Oy.

Käyttöä turvaavat toimenpiteet:

- Tiloihin on asennettu ilmanpuhdistimet.
- Kesän 2025 aikana tehdään ulkoseinien peruskorjaustasoinen tiivistyskorjaus ilmapuotojen estämiseksi. Korjauksen onnistuminen varmistetaan laadunvarmistusmittauksin tulevaan peruskorjaukseen saakka.

Lisäksi korjataan sadevesien ohjausta ja tiivistetään vesipeltien liittymät julkisivuun.

Tulevat korjaukset: Tilojen vaurioituneet rakenteet korjataan raportin suositusten mukaisesti myöhemmin tulevassa peruskorjauksessa.

Kohteelle perustetaan syksyllä kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä.

Tiedotamme tarkemmista aikatauluista kevään ja kesän aikana.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.