

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUUTTAMINEN TIEDOTTAA Himminkodon käyttäjille

Tiedote: Tiivistyskorjausten seurantatutkimusten tulokset Himminkodon kotihoidon tiloista

Sirate Group Oy suoritti 4.3.2025 merkkiainekokeet kotihoidon tiloissa. Mittauksissa havaittiin alipaineistetussa tilanteessa tiivistyskorjausta vaativia ilmavuotokohtia väliseinien liitoskohdissa ulkoseiniin, tilan 007 ja taukotilan välisen sisänurkan ja sähköläpiviennin kohdalla. Rakennuksen normaaleissa käyttöolosuhteissa alipaine on pienempi kuin mittauksessa käytetty alipaine, joten tilojen normaalissa käyttötilanteessa mahdolliset ilmanvuodot ovat pienempiä.

Kyseiset kohdat tullaan tiivistämään myöhemmin tämän vuoden aikana. Korjausten ajankohdasta tiedotetaan erikseen.

*Johanna Mäkelä
Puh. 0500 634 371
Sisäilmakoordinaattori
Lempäälän kunta*

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.