

Toimenpidelupaa maalämpökaivon ja keruupiirin rakentamiseksi haetaan Lupapisteiden kautta.

Lupamenettelyssä tarvittavat liitteet ja tiedot:

- Maalämpökaivon etäisyydet rajoista, kaivoista jne. täytetään Lupapisteessä olevalle lomakkeelle.
- **Asemapiirros** 1:200 tai 1:500.
Asemapiirroksen tulee merkitä tontilla olemassa olevat johdot, porareian etäisyys tontin lähirajoista. Maalämpökaivon **mitoitus** mittaviivoilla tulee tehdä vähintään kahdesta eri suunnasta tunnetuista sidospisteistä (rakennuksista ja rajoista) niin, että mitoitus on yksiselitteinen. Lisäksi on merkittävä porauskulma.
 - Asemapiirrosta varten tarvittava karttapohja on saatavilla www.lempaala.fi/latauspalvelu
- Muutospohjapiirustus, mikäli rakennuksessa tapahtuu muutoksia.
- Hakijan ollessa yhtiö hakemukseen liitetään myös:
 - yhtiön päätöksen pöytäkirjaote
 - kaupparekisteriote
- Jos haettavalla kiinteistöllä on oma talousvesikaivo ja/tai jätevedenkäsittelyjärjestelmä, tulee hakemukseen liittää tiedot järjestelmästä ja sen sijainnista. Kaivot ja jätevedenkäsittelyjärjestelmät on esitettävä asemapiirroksessa ja mitoitettava niiden etäisyys maalämpöjärjestelmästä.
- **Naapurien kuuleminen** voidaan tehdä joko erillisillä naapurikuulemis-lomakkeilla, jotka skannataan Lupapisteeseen luvan liitteeksi tai vaihtoehtoisesti voidaan pyytää naapurikuulemistä sähköisesti suoraan Lupapisteeseen.
 - Naapurit kuullaan, jos lämpökaivosta tai keruuputkistosta on asemakaava-alueella alle 20 metriä naapurin rajaan, tai asemakaava-alueen ulkopuolella alle 40 metriä naapurin rajaan.
 - Jos rajaan on alle 7,5 metriä maalämpökaivosta, tulee naapurilta olla suostumus kaivon sijoitukseen.
- Mahdolliset lausunnot muilta viranomaisilta.

Lupakäsittelystä peritään hinnaston mukainen maksu.

Hyväksytyn lupapäätöksen jälkeen

Työn suorittamisessa tulee huomioida lupapäätöksessä mahdollisesti asetetut ehdot. Työn valmistuttua liitetään porausraportti luvan liitteeksi Lupapisteeseen. Porausraportista tulee ilmetä paikkatieto, reiän koko, syvyys ja suunta, maapeitteen paksuus, pohjaveden korkeus, suoja-putken materiaali, tiiviys, kokonaispituus ja maaperässä olevan osuuden pituus sekä putken kiinnittämistapa kallioon. Jos työn aikana on tullut oleellisia muutoksia asemapiirroksen, keruuputkiston/kaivon paikkaan tai porauskulmaan, tulee rakennusvalvontaan toimittaa päivitetty asemapiirros.