

LEMPÄÄLÄN KUNNAN TILAT JA RAKENNUTTAMINEN TIEDOTTAA Hakkarin koulun käyttäjille

Sisäilmatilanteen ajankohtainen tilanne

Tehdyt toimenpiteet

Viipaleessa on tutkittu ilmanvaihdon toimintaa. Selvityksissä on todettu, että järjestelmän ilmamäärät eivät vastaa suunniteltuja arvoja. Tutkimuksissa on havaittu vikoja ilmanvaihtojärjestelmän säätöpelleissä. Ilmanvaihto on korjattu ja säädetty kuntoon luokissa V41 ja V44. Kesän 2026 aikana toteutetaan koko rakennuksessa ilmanvaihdon perusparannustöitä, joiden tavoitteena on parantaa ilmanvaihdon toimintavarmuutta ja sisäilmaston laatua koko rakennuksessa. Jokaiseen luokkaan on tilattu rakennusautomaatiojärjestelmään liitettävä olosuhdemittaus, joka mahdollistaa sisäilmaolosuhteiden tarkemman seurannan ja hallinnan jatkossa.

Viipaleen lämpötiloissa on talvikaudella ollut ajoittaista nousua. Tilojen lämmönnousuun on aiemmin vaikuttanut myös se, että pattereita on säädetty manuaalisesti lämpimämmälle. Tämän estämiseksi patterit on nyt lukittu ennalta määrättyihin asetuksiin, eikä niitä voi enää säätää itse. Ratkaisulla pyritään varmistamaan tiloihin mahdollisimman tasaiset ja hyvät sisäolosuhteet. Mittausten perusteella myös tuloilman lämpötila on ollut liian korkea, mikä on heikentänyt ilman jakautumista tilassa. Tuloilman lämpötilaa on tämän vuoksi laskettu, jotta ilman jakautuminen paranee.

Hiidenkivessä tehtiin joululoman aikana ilmanvaihtokanaviin toimenpiteitä, joilla on pyritty parantamaan ilman jakautumista tiloissa. Kevään aikana kiinteistössä suoritetaan lisäksi erillisiä olosuhdemittauksia, joilla kartoitetaan sisäolosuhteiden tämänhetkinen tila.

Pääkoulun A-, B- ja C-solujen luokkatilojen ilmanvaihtoon vuonna 2024 Baumedi Solution Oy:n asentama ionisaatiojärjestelmä huolletaan ja puhdistetaan maaliskuun aikana. Ionisaatiojärjestelmän avulla sisäilmasta poistetaan mahdollisia epäpuhtauksia ja parannetaan sisäilman laatua.

Hankkeen eteneminen ja tiedottaminen

Päärakennuksen peruskorjauksen urakkakilpailutus on käynnissä. Tavoitteena on käynnistää työt touko-kesäkuussa 2026. Hankkeen etenemisestä ja aikatauluista tiedotetaan säännöllisesti peruskorjauksen edetessä.

Lisätietoa:

Mahdolliset kysymykset asiaan liittyen pyydetään osoittamaan yksikön esihenkilölle. Esihenkilö välittää tarvittaessa kysymykset tilatoimeen.

